

**ATTĀLUMI NO GARĀŽĀM UN AUTOSTĀVVIETĀM, TEHNISKĀS APKALPES
STACIJĀM LĪDZ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM ĒKĀM UN PUBLISKĀM
ĒKĀM**

Ēkas, līdz kurām nosaka attālumu	Attālums metros no garāžām un atklātām stāvvietām (VII lietošanas veids**) ar vieglo automobiļu skaitu			
	10 un mazāk	11-50	51-100	vairāk par 100
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	10*	15	25	35
t.sk., dzīvojamo māju gali bez logiem	10*	10*	15	25
Vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas bērnu iestādes	15	25	25	50
Ārstniecības iestādes ar stacionāru	25	50	×	×

x - nosaka, saskaņojot ar Veselības inspekciju

* - no U2b un U3 ugunsnoturības pakāpes garāžu ēkām attālums jāpieņem ne mazāk par 12 metriem

** - lietošanas veida klase, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”.